



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура г. Аргуна

ул.А. Кадырова, д.62 в, г. Аргун,  
Чеченская Республика, 366310

17.02.2020 № 7-19-2020

Директору МБОУ «СОШ №3  
с.Чечен-Аул» городского  
округа город Аргун

Абдурзаковой М.Я.

ул. Закриева, 50,  
с.Чечен-Аул, ЧР

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства жилищно-  
коммунальной сфере

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой города проведен анализ деятельности МБОУ «СОШ №3 с.Чечен-Аул» в части исполнения законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер к их незамедлительному устранению.

Надзорным мероприятием выявлен факт нарушения эксплуатации газопотребляющего оборудования в МБОУ «СОШ №3 с.Чечен-Аул» (далее – Учреждение), расположенное в г. Аргун по адресу: с. Чечен-Аул, Закриева, 50.

Вопросы эксплуатации объектов исследуемой категории закреплены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденном приказом Ростехрегулирования от 22.08.2012 № 251-ст, (далее – ГОСТ Р 54961-2012).

Согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» одной из целей стандартизации является повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений.

В силу пункта 4.4 ГОСТ Р 54961-2012 владельцы газифицированных зданий (помещений), организации и предприятия, эксплуатирующие сети газопотребления, должны обеспечивать их содержание в исправном и работоспособном состоянии путем проведения комплекса работ, а также своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятий и котельных.

Стоит отметить, что согласно пункту 5.1.2 ГОСТ Р 54961-2012 в организациях, осуществляющих деятельность в газифицированных общественных

АБ № 069381

и административных зданиях, помещениях общественного назначения и т.д. должны быть назначены специально уполномоченные лица, ответственные за эксплуатацию инженерных систем зданий, выполняющие ряд обязанностей в части обеспечения безопасной эксплуатации сетей газопотребления, в том числе осуществление контроля своевременной проверки технического состояния и восстановления работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений с установленным газоиспользующим оборудованием.

Аналогичные требования закреплены в Отраслевом стандарте 153-39.3-051-2003. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки (далее – Стандарт отрасли), которым в целях обеспечения безаварийности при эксплуатации объектов исследуемой категории предусмотрены ряд мероприятий, среди которых своевременная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов, в том числе соединительных патрубков, оголовков дымоходов и проверка качества выполнения указанных работ с регистрацией результатов в журнале.

Надзорное мероприятие показало, что перечисленные требования ГОСТ Р 54961-2012 и Стандарта отрасли руководством Учреждения проигнорированы.

Об этом свидетельствует тот факт, что в Учреждении уполномоченное лицо по эксплуатации и содержанию объектов этой категории не назначено, акты проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов на предыдущие отопительные сезоны отсутствуют.

Эксплуатация в социальном центре, являющимся объектом общественного назначения, вентиляционных каналов и дымоходов, не прошедших технический осмотр на предмет безопасности, влечет за собою угрозу причинения вреда жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

В целях устранения указанных нарушений законов представляется целесообразным определение лица, ответственного за соблюдение законности в указанной сфере; обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений специализированными организациями не реже одного раза в год (дымоходов – перед отопительным сезоном) с составлением актов проверки их технического состояния.

Установленные в ходе анализа нарушения требований федерального законодательства в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами в отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. С учетом изложенных в настоящем представлении предложений (определение лица, ответственного за обеспечением безопасности эксплуатации объектов этой категории; обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов

зданий и помещений специализированными организациями не реже одного раза в год (дымоходов - перед отопительным сезоном) с составлением актов проверки их технического состояния) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное соблюдение законности в сфере газопотребления.

3. По результатам рассмотрения настоящего представления решить вопрос о привлечении к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности лиц, чья вина будет установлена по результатам служебной проверки.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города, в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Исполняющий обязанности  
прокурора города  
юрист 1 класса

А.М. Сельмурзаев